

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00409/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008005

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕСАЛ" (ООО "ЦЕСАЛ").

Адрес места нахождения: 238522, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ПОДДУБНОЕ, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, ДОМ 54А, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩЕНИЕ 4. ОГРН: 1053900078088. Телефон (4012)93-10-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕСАЛ" (ООО "ЦЕСАЛ").

Адрес места нахождения: 238522, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ПОДДУБНОЕ, УЛИЦА ЛЕСНАЯ, ДОМ 54А, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩЕНИЕ 4. ОГРН: 1053900078088. Телефон (4012)93-10-99.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город

Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489.

Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации

№ ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профилированные из алюминиевых сплавов с

перфорацией и без, в том числе с антибактериальным

покрытием, с маркировкой "Cesal", "Cesal Art"

(окрашенные, ламинированные, анодированные или без

защитно-декоративного покрытия), выпускаемые по

ТУ 5271-001-76124101-2008. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 7744/РС, № 7745/РС, № 7746/РС от 17.12.2020 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4446-АОП от 13.10.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

21.12.2020

по

20.12.2025



Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЛБ37.В.00409/20

(обязательная сертификация)

№ 0018277

Для изделий профилированных из алюминиевых сплавов без защитно-декоративного покрытия или анодированных - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Для изделий профилированных из алюминиевых сплавов окрашенных - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Для изделий профилированных из алюминиевых сплавов ламинированных полимерной пленкой - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

Е.К. Савельева
инициалы, фамилия